



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.013.E.002102.11.22 ОТ 07.11.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Соединительные части для трубопроводов (фитинги) резьбовые латунные, торговая марка "БОЛОГОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД": контргайки, футорки, заглушки, муфты, муфты переходные, муфты сгонные, nipples двойные, nipples переходные, тройники, уголки, крестовины, американки прямые, американки угловые. Область применения: для систем хозяйственно-питьевого холодного, горячего водоснабжения и отопления. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 24.44.26-003-28220329-2022 "Соединительные части для трубопроводов (фитинги) резьбовые латунные на PN 4,0МПа (40 кгс/см²)".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Бологовский арматурный завод". Адрес: 171081, Тверская область, г. Бологое, ул. Горская, д. 88, здание бытового корпуса, помещение 1. (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "БАЗ" (Общество с ограниченной ответственностью "Бологовский арматурный завод"), юридический адрес: 171081, Тверская область, г. Бологое, ул. Горская, д. 88, здание бытового корпуса, помещение 1. ИНН 6908017634 (Российская Федерация). ОГРН: 1186952005063

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 3)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Эксперт-Юг" № 002169 от 01.11.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021 года); протокол № 10/14-179-23/ЮТ-22 от 17.10.2022 года, выданный ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

№ 0445705

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.013.E.002102.11.22

от 07.11.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 445705

Фирма-получатель

ООО "БАЗ" (Общество с ограниченной ответственностью "Бологовский арматурный завод"), юридический адрес: 171081, Тверская область, г. Бологое, ул. Горская, д. 88, здание бытового корпуса, помещение 1. ИНН 6908017634 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, назначение, меры предосторожности, условия хранения, срок годности, объем, дата изготовления, производитель, юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,

показатели (факторы)

Органолептические показатели

Запах водной вытяжки при 20 град. С (балл)
Привкус водной вытяжки при 20 град. С (балл)
Запах водной вытяжки при 60 град. С (балл)
Привкус водной вытяжки при 60 град. С (балл)
Цветность
Мутность
Осадок
Пенообразование

Физико-химические показатели

Водородный показатель (водная вытяжка)(ед. рН)
Величина окисляемости перманганатной мгО₂/л
Санитарно-гигиенические показатели
Железо (мг/л)
Марганец (мг/л)
Никель (мг/л)
Медь (мг/л)
Кадмий (мг/л)
Свинец (мг/л)
Цинк (мг/л)
Алюминий (мг/л)
Олово (мг/л)
Кремний (мг/л)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

не более 2 баллов
не более 2 баллов
не более 2 баллов
не более 2 баллов
не более 20 град.
не более 2,6 ЕМФ
Отсутствует
отсутствие стабильной
крупнопузырчатой пены, высота
мелкопузырчатой пены у стенок
цилиндра - не выше 1мм
6-9 ед.
5,0
не более 0,3
не более 0,1
не более 0,1
не более 1,0
не более 0,001
не более 0,03
не более 5,0
не более 0,5
не более 2,0
не более 10,0